

1/a. mellélet

TŰZRIADÓ ÉS MENTÉSI TERV VÍGSZÍNHÁZ

**Készítette: Leidinger István
tűzvédelmi mérnök**

2015.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b pontja alapján kiadom a Vígszínház Nonprofit Kft

TŰZRIADÓ TERVÉT

1. Általános adatok:

- a) Az intézmény megnevezése: Vígszínház
- b) Az intézmény címe: Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 14.
Művészbejáró: Budapest. XIII.ker. Pannónia u. 1.
- c) Az épületben tartózkodó összes létszám: **1300 fő**

2. A tűzjelzés módja: (automatikus tűzjelző – füstjelző van)

Ha az épület bármely részén tapasztalt **füst, füstszag, izzás, kis lángolás, csukott ajtó, ablak mellett füst szivárog:**

a) A tüzet észlelő dolgozó feladata:

- Az épületben központi tűzjelzőhöz kapcsolt kézi érzékelők vannak. Az **üveg betörésével**, az új tűzjelzőhöz kapcsolt kézi jelzésadók közepén lévő piros gomb megnyomásával a tűzjelzés megvalósul.

A kézi jelzésadóval adott tűzjelzés mindene esetben éles jelzésnek minősül, felülbíráll minden beállított késleltetést, érzékelőzónák kiiktatását. Az átjelzés is azonnal megvalósul.

- A környezetében tartózkodó dolgozók figyelmét hangos "Tűz van!" kiáltásokkal hívja fel a veszélyre.
- A tűzriasztásba vonja be a környezetében dolgozókat.

b) A dolgozók és a vendégek riasztása

- Folyamatos szaggatott vészjelző jelzi a tüzesetet.
- Az ügyelői hangoson keresztül adott szóbeli riasztás

c) Nézők riasztása a előadás alatt: (az ügyelő és a nézőtéri dolgozók feladata)

A portaszolgálat

- A portás a 105-ös telefonon jelenti a tűzoltóság fele a beérkezett tűzjelzést és a tett intézkedést (**a jelzést pontosítják, dolgozó megy a helyszínre, azonnal visszajelzést fognak adni**)

- Amennyiben a jelzéstől számított 5 percen belül a jelzés pontosítása nem tud megvalósulni, a tűzoltóság a jelzést éles jelzésnek értékeli és a riasztást, vonulást végrehajtja.

d) A tűzoltóság értesítése: (a portaszolgálat feladata)

A tűzesetről haladéktalanul értesítse a tűzoltóságot az alábbi telefonszámon:

105

A tűzjelzés tartalmazza:

- a tűzeset pontos helyét (Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 14. Vígszínház)
- mi ég (iroda, raktározott anyag, színpad, pince, a tűzjelző bejelzett ... helyről)
- mi van veszélyeztetve
- emberi élet van-e veszélyben, tartózkodnak-e az épületben, van-e előadás.
- milyen terjedelmű a káreset
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát
- a tűzjelzést vevő tűzoltó további kérdéseire egyértelmű pontos és részletes választ kell adni.

e) Ha szükséges értesítse

- a mentőket : 104
- a rendőrséget: 107

f) Az eloltott, vagy magától kialudt tüzet is a Fővárosi Tűzoltóságra kell jelenteni a 105 telefonszámon

3. Az épület elhagyásának, kiürítésének lehetőségei (melléklet)

- A vendégtér a főbejárat irányába az ajtókon, a lépcsőkön át, a színpadi részről az oldalfolyosók irányába a vészkijáraton, illetve a színpadi előkészítő tér felőli vészkijáratokon hagyható el. (mellékelt rajz)
- **Menekülésre lift nem használható!**
- Tűz esetén a zárt tereket minél előbb el kell hagyni a legközelebbi lépcsőházon, kijáraton keresztül.
- A Színház nézőterének kiürítése a főbejárat, valamint az oldal vészkijáratok irányába történjen.

4. A dolgozók feladatai tűzeset alkalmával

Ssz.	Feladat	felelős
1.	Az épületben tartózkodó személyek riasztása	Ügyelő
3.	A tűz jelzése	Portaszolgálat
3.	A színház (épület) kiürítése	ügyelő, nézőtéri dolgozók, vészkijárat őrök,
5.	A tűzeset területének elektromos szakaszolása, áramtalanítása	Fővilágosító
6.	A kiürítés után az áramtalanítás elvégzése	Fővilágosító
7.	A tűzszakaszok zárása (vasfüggönyök)	ügyelő
8.	A színpad ajtóinak zárása	Ügyelő
9.	Füstelvezetők zárása	színpadmester,
10.	Klíma leállítása, tűzvédelmi csappantyúk záródásának ellenőrzése	Gépész
10.	Beépített tűzoltóberendezések indítása	színpadmester, gépész
12.	A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz továbbterjedésének a megakadályozása, oltása	műszaki dolgozók

Az épületben keletkezett tűzeset hatékony oltására, az épületben tartózkodók biztonságos kimenekítésére, a tűzriadó tervben foglaltak szakszerű végrehajtása érdekében az alábbi tűzriadó csoportokat szervezzük meg:

- **Kiürítését irányító csoport**
- **Közműelzáró csoport**
- **Tűzoltó csoport**

A kiürítését irányító csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: az ügyelő

A csoport tagjai: az orvos, egészségügyi személyzet
a vészkijárat felügyeletet ellátó dolgozók
a ruhatárosok

Az ügyelő:

A portaszolgálattól kapott információ alapján, személyes tapasztalat alapján, vagy az automatikus tűzjelző hangjára a következő feladatokat hajtsa végre:

- **Ü**gyelői hangrendszeren keresztül az alábbi utasítást adja a műszaki személyzetnek:
 - **Figyelem, tűzriadó, figyelem tűzriadó. A csoportok hajtsák végre a kiadott tűzriadó tervet. Tűzeset történt a (a tűzeset pontos helyét határozza meg). Az épület részleges – teljes kiürítésre kerül. (a tűzeset pontos helyét amennyiben nem látja, a portaszolgálattól tudja meg, a tűzjelző a jelzés helyét kiírja)**
- Szakítsa meg az előadást
- Nyugodt hangon jelentse be a vendégeknek, hogy **„az épületben technikai meghibásodás, tűz keletkezett és kérje meg őket, hogy amíg a személyzet és a tűzoltóság a hibát elhárítja, a biztonsági előírásoknak megfelelően az épületet a vészkijáratokon keresztül hagyják el. Az előadást néhány perc után folytatni fogják”.**
- **Ü**gyelő a nézőtér kiürítéséig maradjon a színpadon (ha nem ott keletkezett a tűz) és jelenlétével, nyugodtságával irányítsa a kiürítést.
- Ügyeljen arra, hogy pánik ne keletkezessen!
- **Sz**ínpadon, karzatokon vagy a nézőtéren keletkezett tűz esetén a **vasfüggönyt eressze le, alakítson ki tűzszakaszokat.**

Az orvos, egészségügyi személyzet

- **A**riasztás hangjára vegye magához az orvosi táskát és működjön közre a kiürítés végrehajtásában.
- Sérülés esetén a mentők kiérkezéséig nyújtson elsősegélyt
- **E**dgadja a mentőket és tájékoztassa őket a kialakult helyzetről a várható sérültek számáról, a sérülésük fajtáiról.
- Ha szükséges jelöljön ki elsősegélynyújtó helyet
- **A**nézőtéri dolgozók vagy a vendégek közül vonjon be az elsősegélynyújtásba segédszemélyzetet, irányítsa a tevékenységüket

A vészkijárat felügyeletet ellátó dolgozók

- **T**űzjelző jelzésére, valamint az ügyelő intézkedésére a működjenek közre a kiürítés gyors, pánikmentes végrehajtásában.
- A vészkijárat, kijárat ajtókat teljes szélességében nyissa ki.
- **A**menekülés irányába lévő függönyöket húzza szét, hogy a menekülésre a vészkijárat teljes keresztmetszetében rendelkezésre álljon.

- A kimenekítés biztonságos lebonyolítását határozottan irányítsák.
- Kiürítés lebonyolítása után a kijutott vendégeket irányítsa a gyülekezési helyre (előcsarnok, vagy szükség esetén az épület előtti utca), és maradjon a helyén, az ajtót hagyja nyitva, készüljön fel a tűzoltó erők érkezésére. Amennyiben a tűzoltók az Erzsébet körút felől érkeznek, a vendégeket minden esetben az utcára kell irányítani.

A ruhatárosok

- Vészjelző megszólalásakor készüljenek fel, hogy a ruhatárat nagyobb tömeg fogja megrohanni.
- Kérjék meg a vendégeket, hogy fáradjanak ki az épületből a tűz eloltásáig, a kabátokért a tűz oltása után lehet visszajönni.
- Biztosítsák, segítsék a kiürítést, a tömeg irányítását a vészkijáratok fele.
- A tömeg kimenekülése után hagyhatják el a helyüket.

A portaszolgálat

- Nyissa fel a tűzriadó terv borítékot és az értesítendő személyek értesítését kezdje meg.

A közműelzáró csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: Fővilágosító

A csoport tagjai: Főgépész

Világosítók, gépészek

- Ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára vegye fel a kapcsolatot a portaszolgálattal, tudja meg, honnan jött a tűzjelzés
- Személyesen, vagy beosztottjai útján gondoskodjon a tűzzel érintett terület áramtalanításáról,
- Gondoskodjon a kapcsoló őrzéséről, vagy a visszakapcsolás megakadályozásáról.
- Áramtalanítás elvégzésénél mindig az életmentést kell elsődleges szempontként figyelembe venni, az áramtalanítás nem veszélyeztetheti a menekítés végrehajtását, vagy a tűz oltásának biztonságát.
- Áramtalanítás után legyen elérhető további áramtalanítási feladat elvégzésére, tartózkodjon a művészbejáráronál.

Főgépész, gépész

- **Az** ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára ellenőrizze, hogy a klíma leállítását a tűzjelző központ elvégezte-e. Ha nem kapcsoljon le minden klimatizálást és szellőztetést.
- **E**llenőrizze, hogy a tűzcsappantyúk bezáródtak-e, ha nem zárja őket le.
- **B**iztosítsa a nyomásfokozó szivattyúk, falitűzcsapok folyamatos működését.
- **A**feladatainak elvégzése után legyen elérhető további gépészeti feladat elvégzésére, tartózkodjon a művészbejárónál.

A tűzoltó csoport tagjai és feladataik


A csoport vezetője: színpadmester
díszítők

A színpadmester

- **Az** ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára azonnal menjen a színpadra
- **A** díszítőket ossza háromfele, az első-második részleg induljon a tűzeset helyszínére, a harmadik részleg a színpadmesterrel felmegy a színpadra a beépített biztonsági és oltóberendezések kezelésére.
- **E**ressze le a vassüggönnyt, eresztesse le a lógó díszleteket, amennyiben ott keletkezett a tűz.
- **H**a a kiürítés megtörtént és esetleg nyitva vannak a hő és füstelvezetők, azokat zárja be.
- **H**a a színpadon keletkezett a tűz az áramtalanítás után működtesse a színpadi függönylocsoló és záporberendezéseket.
- Irányítsa a műszaki dolgozók meghatározott feladatainak ellátását.
- **E**gyéb intézkedések megtételéig tartózkodjon a Hársfa utcai művészbejáratnál

Színpadi dolgozók (díszítők)

- **Az** ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára azonnal menjen színpadmester által meghatározott helyre.
- Útközben vegyen magához kézi tűzoltókészüléket
- **A** színpadmester utasításának megfelelően kapcsolódjon be a tűz oltásába, a veszélyhelyzet felszámolásába, az ember és tárgymentésbe.

-  tűzoltásban résztvevők (első részleg) feladata a tűzoltás, a tárgymentési feladatok végzésére (második részleg) a műszaki ügyeletestől kapja az utasításokat.

A rendelkezésre álló tűzoltó eszközök az alábbiak:

- kézi tűzoltó készülékek
- fali tűzcsapok
- függönylocsoló, színpadi esőztető berendezés
- hő és füst elvezetők

Az épületben P/6 porraloltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve

- A tűzoltó készülékkel a tüzet 2-4 méterre meg kell közelíteni és a tűzoltó készülék beindítása után az oltóanyagot a lángzónába kell juttatni.
- Lezárt helyiségben keletkezett tűz esetén az ajtót - ha életveszély nincs-, csak a tűzoltóság helyszínre érkezésekor szabad kinyitni.
- A megtett intézkedéseket a helyszínre érkező tűzoltóság parancsnokával közölni kell.
- A porraloltóval minden tűzosztályba tartozó tűz oltható,

Fali tűzcsapok:

- Azoknak a tüzeknek az oltására, amelyre már a tűzoltó készülék hatástalan, fali tűzcsapról kell a tűz oltását megkísérelni.
- A tűzcsapról tűzoltást csak az elektromos áram kikapcsolása után lehet!
- A tömlőt ki kell fektetni, a nyitószervezetet kinyitni úgy, hogy a nyitókar a tömlővel párhuzamosan álljon.. A sugárcső karja középső állásában zárva, jobbra szórt, balra kötött sugárképpel lehet a tűz oltását végezni.
- Lehetőleg szór sugárral az égő anyagot kell oltani, úgy, hogy a tűz terjedését megakadályozzuk.
- A sugarat mindig két személy működtesse.

A függönylocsoló

- A függönylocsoló a vasfüggönnyt hűti a nézőtér felől, a függöny fölött elhelyezett, perforált cső, amely a függönnyt locsolva megakadályozza a színpadi tűznek a vendégtérre, vagy a vendégtéri tűz színpadra történő áttérjedését.

Indítása: A színpad jobb oldalán az ügyelőpult mellett.

- A függönylocsoló használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság parancsnoka (tűzolásvezető) rendelheti el.

- A függönylocsolót a színpadmester által a helyszínen megbízott dolgozó kezeli, szükség szerint tűzoltói segítséggel.

Záporberendezés

- **Főszínpad** az ügyelőpult mögött
- **Hátsószínpad:** Az ügyelőpult mögött
- A záporberendezés használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság parancsnoka (tűzolásvezető) rendelheti el.
- A záporberendezést a színpadmester által a helyszínen megbízott dolgozó kezeli, szükség szerint tűzoltói segítséggel.

Hő és füstelvezető:

- A hő és füstelvezető használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság illetékes parancsnoka (tűzoltásvezetője) rendelheti el.
- Kezelését a színpadfelügyelő által megbízott dolgozó végzi.
- Kezelőszerve: Az ügyelőpult melletti bejárat, indítása kívülről és belülről is lehetséges.

A vasfüggöny:

- A vasfüggöny leeresztését csak a **színpadmester, vagy az ügyelő** vagy a tűzoltóság illetékes parancsnoka (tűzoltásvezetője) rendelheti el.
- Kezelését az ügyelő, vagy a színpadmester által megbízott dolgozó végzi.
- Kezelőszerve az ügyelői pulton

5. A főbb veszélyforrások

Az épületben keletkező tüzesetek alkalmával a főbb veszélyforrások az alábbiak:

Tűzveszélyes terek:

- **Színpad és nézőtér :**
 - intenzív füstképződés,
 - gyors tűzterjedés,
 - kéményhatás,
 - helyismerettel nem rendelkező személyek jelenléte
 - Színpadon nagymennyiségű nagy teljesítményű elektromos berendezés
 - Díszletraktárakban éghető anyagok
 - Tiltott helyen történő dohányzásból fakadó tűzveszély
 - A kiszertelt nézőtéri székek a pincében kerülnek elhelyezésre,
- **Raktárak, színpad alatti területek, öltözők**

6. Tűz esetén értesítendő személyek:

Az értesítendő személyek névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értesítés elvégzése a portás feladata.

7. Közművek elzárószerelvényeinek helyei:

- a) **Gáz:** Alagsori gázfogadó elzárásával
- b) **Elektromos szerelvények:**
 - Főkapcsolók: portán (Tűzvédelmi és teljes áramtalanítás kapcsolója,)
 - Főkapcsoló teremben a főbetáp és a tartalék lekapcsolásával

8. Egyéb rendelkezések:

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi. Hatálya kiterjed a mindazon személyekre, akik a tüzeset idején az épület területén tartózkodnak.

Budapest, 2015. augusztus

Eszenyi Enikő
Ügyvezető igazgató