

TŰZRIADÓ és MENTÉSI TERV PESTI Színház

2025.

Készítette: Schieszl Károly Tűzvédelmi Szakoktató

PTE Pollack Mihály Tv-i kar

Biz.sz.:54 / 2005

Tel:06/209-250-77-47

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, valamint a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b pontja alapján kiadom a Pesti Színház

TÚZRIADÓ TERVÉT

1. Általános adatok:

- a) Az intézmény megnevezése: Pesti Színház
- b) Az intézmény címe: Budapest, V. ker. Váci utca 9.
Művészbejáró: Budapest, V. ker. Aranykéz utca 6
- c) Az nézőtéren tartózkodó összes létszám: 538 fő

2. A tűzjelzés módja: (automatikus tűzjelző - füstjelző van)

Ha az épület bármely részén tapasztalt füst, füstszag, izzás, kis lángolás, csukott ajtó, ablak mellett füst szivárog:

a) A tüzet észlelő dolgozó feladata:

- Az épületben központi tűzjelzőhöz kapcsolt kézi érzékelők vannak. Az **üveg betörésével**, az új tűzjelzőhöz kapcsolt kézi jelzésadók közepén lévő piros gomb megnyomásával a tűzjelzés megvalósul.
- A kézi jelzésadóval adott tűzjelzés mindene esetben éles jelzésnek minősül, felülbírál minden beállított késleltetést, érzékelőzónák kiiktatását. Az átjelzés is azonnal megvalósul.**
- A környezetében tartózkodó dolgozók figyelmét hangos "Tűz van!" kiáltásokkal hívja fel a veszélyre.
- A tűzriasztásba vonja be a környezetében dolgozókat.

b) A dolgozók és a vendégek riasztása

- Folyamatos vészjelző jelzi a tüzesetet a portán.
- A nézők riasztást az ügyelő és a nézőtéri dolgozók végzi.

c) Nézők riasztása az előadás alatt: (az ügyelő és a nézőtéri dolgozók feladata)

A portaszolgálat

- A portás a 112-es telefonon jelenti a tűzoltóság fele a beérkezett tűzjelzést és a tett intézkedést **(a jelzést pontosítják, dolgozó megy a helyszínre, azonnal visszajelzést fognak adni)**

- Amennyiben a jelzéstől számított 2 percen belül a jelzés pontosítása nem tud megvalósulni, a tűzoltóság a jelzést éles jelzésnek értékeli és a riasztást, vonulást végrehajtja.

j) A tűzoltóság értesítése: (a portaszolgálat feladata)

A tüzesetről haladéktalanul értesítse a tűzoltóságot az alábbi telefonszámon:

112

A tűzjelzés tartalmazza:

- a tüzeset pontos helyét (Budapest, V. ker. Váci utca 9. Pesti Színház) mi ég (iroda, raktározott anyag, színpad, pince, a tűzjelző bejelzett ... helyről) mi van veszélyeztetve
emberi élet van-e veszélyben, tartózkodnak-e az épületben, van-e előadás.
- milyen terjedelmű a káreset
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát
- a tűzjelzést vevő tűzoltó további kérdéseire egyértelmű pontos és részletes választ kell adni.

k) Ha szükséges értesítse

- a mentőket vagy a rendőrséget : 112

l) Az eloltott, vagy magától kialudt tüzet is a Segélykérő Központnak kell jelenteni a 112 telefonszámon

3. Az épület elhagyásának, kiürítésének lehetőségei (melléklet)

- A vendégtér a Váci utcai főbejárat irányába, a nézőtérről a vészkijáratokon át közvetlenül az Aranykéz utcába, valamint a büfé mellett lévő az Aranykéz utca fele az ajtókon át, a színpadi részről a porta irányába a főbejáraton, hagyható el. (mellékelt rajz)
- Tűz esetén a zárt tereket minél előbb el kell hagyni a legközelebbi lépcsőházon, kijáraton keresztül.

5. A dolgozók feladatai tüzeset alkalmával

Ssz.	Feladat	felelős
1.	Az épületben tartózkodó személyek riasztása	Ügyelő
2.	A tűz jelzése	Portaszolgálat
3.	A színház (épület) kiürítése	Ügyelő, nézőtéri dolgozók, vészkijáratok őrök,

4.	A tüzeset területének elektromos szakaszolása, áramtalanítása	Fővilágosító
5.	A kiürítés után az áramtalanítás elvégzése	Fővilágosító
6.	Füstelvezetők zárása	Színpadmester,
7.	Beépített tűzoltóberendezések indítása	Színpadmester,
8.	A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz továbbterjedésének a megakadályozása, oltása	Műszaki dolgozók

Az épületben keletkezett tüzeset hatékony oltására, az épületben tartózkodók biztonságos kimenekítésére, a tűzriadó tervben foglaltak szakszerű végrehajtása érdekében az alábbi tűzriadó csoportokat szervezzük meg:

- **Kiürítését irányító csoport**
- **Közműelzáró csoport**
- **Tűzoltó csoport**

A kiürítését irányító csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: az ügyelő

A csoport tagjai: az orvos, egészségügyi személyzet a
vészkijárat felügyeletet ellátó dolgozók a
ruhatárosok

Az ügyelő:

A portaszolgálattól kapott információ alapján, személyes tapasztalat alapján, vagy az automatikus tűzjelző hangjára a következő feladatokat hajtja végre:

- ☐ Az ügyelői hangrendszeren keresztül az alábbi utasítást adja a műszaki személyzetnek:
 - ***Figyelem, tűzriadó, figyelem tűzriadó. A csoportok hajtsák végre a kiadott tűzriadó tervet. Tüzeset történt a (a tüzeset pontos helyét határozza meg). Az épület részleges - teljes kiürítésre kerül. (a tüzeset pontos helyét amennyiben nem látja, a portaszolgálattól tudja meg, a tűzjelző a jelzés helyét kiírja)***
- Szakítsa meg az előadást
- Nyugodt hangon jelentse be a vendégeknek, hogy

„Kedves Nézőink! Az épületben technikai meghibásodás / tűz keletkezett, kérjük, hogy a biztonsági előírásoknak megfelelően az épületet a kijáratokon, vészkijáratokon keresztül hagyják el! Ehhez segítséget a nézőtéri dolgozóktól

kapnak, kérjük kövessék utasításait! Reméljük az előadást hamarosan folytatni tudjuk.”

- Az ügyelő a nézőtér kiürítéséig maradjon a színpadon (ha nem ott keletkezett a tűz) és jelenlétével, nyugodtságával irányítsa a kiürítést.
- Ügyeljen arra, hogy pánik ne keletkezessen!

Az orvos, egészségügyi személyzet

- A riasztás hangjára vegye magához az orvosi táskát és működjön közre a kiürítés végrehajtásában.
- Sérülés esetén a mentők kiérkezéséig nyújtson elsősegélyt
- Fogadja a mentőket és tájékoztassa őket a kialakult helyzetről a várható sérültek számáról, a sérülésük fajtáiról.
- Ha szükséges jelöljön ki elsősegélynyújtó helyet
- A nézőtéri dolgozók vagy a vendégek közül vonjon be az elsősegélynyújtásba segédszemélyzetet, irányítsa a tevékenységüket

A vészkijárat felügyeletet ellátó dolgozók

- A tűzjelző jelzésére, valamint az ügyelő intézkedésére a működjenek közre a kiürítés gyors, pánikmentes végrehajtásában.
- A vészkijárat, kijárat ajtókat teljes szélességében nyissa ki.
- A menekülés irányába lévő függönyöket húzza szét, hogy a menekülésre a vészkijárat teljes keresztmetszetében rendelkezésre álljon.
- A kimenekítés biztonságos lebonyolítását határozottan irányítsák.
- A kiürítés lebonyolítása után a kijutott vendégeket irányítsa a gyülekezési helyre (előcsarnok, vagy szükség esetén az épület előtti és mögötti utca), és maradjon a helyén, az ajtót hagyja nyitva, készüljön fel a tűzoltó erők érkezésére.

A ruhatárosok

- A vészjelző megszólalásakor készüljenek fel, hogy a ruhatárat nagyobb tömeg fogja megrohanni.
- Kérjék meg a vendégeket, hogy fáradjanak ki az épületből a tűz eloltásáig, a kabátokért a tűz oltása után lehet visszajönni.
- Biztosítsák, segítsék a kiürítést, a tömeg irányítását a vészkijáratok fele.
- A tömeg kimenekülése után hagyhatják el a helyüket.

A portaszolgálat

- Nyissa fel a tűzriadó terv borítékot és az értesítendő személyek értesítését kezdje meg.

A közműelzáró csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: Fővilágosító

A csoport tagjai: világosítók

- Az ügyelői felhívásra vegye fel a kapcsolatot a portaszolgálattal, tudja meg, honnan jött a tűzjelzés
- Személyesen, vagy beosztottjai útján gondoskodjon a tűzzel érintett terület áramtalanításáról,
- Gondoskodjon a kapcsoló őrzéséről, vagy a visszakapcsolás megakadályozásáról.
- Az áramtalanítás elvégzésénél mindig az életmentést kell elsődleges szempontként figyelembe venni, az áramtalanítás nem veszélyeztetheti a menekítés végrehajtását, vagy a tűz oltásának biztonságát.
- Az áramtalanítás után legyen elérhető további áramtalanítási feladat elvégzésére, tartózkodjon a portánál.

A tűzoltó csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: színpadmester

A csoport tagjai: díszítők

A színpadmester

- Az ügyelői felhívásra azonnal menjen a színpadra
- A díszítőket ossza háromfele, az első-második részleg induljon a tűzeset helyszínére, a harmadik részleg a színpadmesterrel felmegy a színpadra a beépített biztonsági és oltóberendezések kezelésére.
- Eresztesse le a lógó díszleteket, amennyiben ott keletkezett a tűz.
- A hő és füstelvezetők nyitásával segítse az épület kiürítéstét, illetve a tűz terjedést tudja befolyásolni.
- Ha a színpadon keletkezett a tűz az áramtalanítás után működtesse a színpadi függönylocsolót. (Csak ha függöny van felszerelve)
- Irányítsa a műszaki dolgozók meghatározott feladatainak ellátását.
- Amennyiben kerekesszékes néző van a nézőtéren, a mentésére irányítson oda díszítőket.

Színpadi dolgozók (díszítők)

- Az ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára azonnal menjen színpadmester által meghatározott helyre.

- Útközben vegyen magához kézi tűzoltókészüléket
- A színpadmester utasításának megfelelően kapcsolódjon be a tűz oltásába, a veszélyhelyzet felszámolásába, az ember és tárgymentésbe.
- A tűzoltásban résztvevők (első részleg) feladata a tűzoltás, a tárgymentési feladatok végzésére (második részleg) a színpadmestertől kapja az utasításokat.

A rendelkezésre álló tűzoltó eszközök az alábbiak:

- **kézi tűzoltó készülékek**
- **fali tűzcsapok**
- **függönylocsoló,**
- **hő és füst elvezetők**

Az épületben P/6 porraloltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve

- A tűzoltó készülékkel a tüzet 2-4 méterre meg kell közelíteni és a tűzoltó készülék beindítása után az oltóanyagot a lángzónába kell juttatni.
- Lezárt helyiségben keletkezett tűz esetén az ajtót - ha életveszély nincs-, csak a tűzoltóság helyszínre érkezésekor szabad kinyitni.
- A megtett intézkedéseket a helyszínre érkező tűzoltóság parancsnokával közölni kell.
- A porraloltóval minden tűzosztályba tartozó tűz oltható,

Fali tűzcsapok:

- Azoknak a tüzeknek az oltására, amelyre már a tűzoltó készülék hatástalan, fali tűzcsapról kell a tűz oltását megkísérelni.
- A tűzcsapról tűzoltást csak az elektromos áram kikapcsolása után lehet!
- A tömlőt ki kell fektetni, a nyitószervezetet kinyitni úgy, hogy a nyitókar a tömlővel párhuzamosan álljon. A sugárcső karja középső állásában zárva, jobbra szórt, balra kötött sugárképpel lehet a tűz oltását végezni.
- Lehetőleg szór sugárral az égő anyagot kell oltani, úgy, hogy a tűz terjedését megakadályozzuk.
- A sugarat mindig két személy működtesse.

A függönylocsoló

- A függönylocsoló a leeresztett előfüggőnyt tartja nedvesen. A függöny fölött elhelyezett, perforált cső, amely a függőnyt locsolva megakadályozza a színpadi tűznek a vendégtérre, vagy a vendégtéri tűz színpadra történő áttérjedését.

Indítása: A színpad jobb oldalán az ügyelőpult mellett.

- A függönylocsoló használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság

parancsnoka (tűzoltásvezető) rendelheti el.

- A függönylocsolót a színpadmester által a helyszínen megbízott dolgozó kezeli, szükség szerint tűzoltói segítséggel.

Hő és füstelvezető:

- A hő és füstelvezető nyitását / zárását használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság illetékes parancsnoka (tűzoltásvezetője) rendelheti el.
- Kezelését a színpadfelügyelő által megbízott dolgozó végzi.
- Kezelőszerve: A színpad bal hátsó sarkában kézi mozgatással lehetséges.

5. A főbb veszélyforrások

Az épületben keletkező tüzesetek alkalmával a főbb veszélyforrások az alábbiak:

Tűzveszélyes terek:

- **Színpad és nézőtér :**
 - intenzív füstképződés,
 - gyors tűzterjedés,
 - kéményhatás,
 - helyismerettel nem rendelkező személyek jelenléte
 - Színpadon nagymennyiségű nagy teljesítményű elektromos berendezés
 - Díszletraktárakban éghető anyagok
- **Raktárak, színpad alatti területek, öltözők**

6. Tűz esetén értesítendő személyek:

Az értesítendő személyek névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értesítés elvégzése a portás feladata.

7. Közművek elzárószelvényeinek helyei:

- a) **Gáz:**
nincs a színház területén gázelzáró és saját gázkészülék
- b) **Elektromos szerelvények:**
 - Főkapcsolók: Váci utcai porta (Tűzvédelmi és teljes áramtalanítás kapcsolója,)
 - Főkapcsoló teremben a főbetáp és a tartalék lekapcsolásával (pince)

8. Egyéb rendelkezések:

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi. Hatálya kiterjed a mindazon személyekre, akik a tüzeset idején az épület területén tartózkodnak.

Budapest, 2025. augusztus 21.

Rudolf Péter
Ügyvezető Igazgató

TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK

NEVE	BEOSZTÁSA	MUNKAIIDŐBEN és MUNKAIIDŐN KÍVÜL	
Illyés Ákos	főmérnök	30/240-2427	
Rudolf Péter	ügyvezető igazgató	30/991-5595	
Leidinger István	tűzvédelmi vezető	20/9514-420	
Molnár Attila	tűzvédelmi megbízott	20/9514-421	
Sánta György	produkciós igazgató	20/935-0571	

Budapest, 2025. augusztus 21.

Pontosítások: